

中晟检测



报告编号: RCP21MH0268-01

检测报告

TEST REPORT

委托单位: 长春金福汽车部件有限公司

样品类型: 废水

监测类别: 常规检测

吉林省中晟检测有限公司

The Jilin Province Zhongsheng Testing Co., LTD

注 意 事 项
Note

1. 报告无检测单位专用章无效。
The report having no analyzing unit seal is invalid.
2. 复制报告未重新加盖检测单位专用章无效。
The report copied having no analyzing unit seal is invalid.
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
The report having no Preparer's, no checker's, and no approver's signature is invalid.
4. 报告涂改无效。
The report altered is invalid.
5. 对报告有异议, 在收到报告之日起 15 日内, 向本单位或上级主管部门申请复验, 逾期不申请的, 视为认可检测报告。
If you have a objection to the report, after receiving the report within 15 days from the date please apply for re-analysis to this unit or superior departments, if no apply, the report is recognized.
6. 本公司声明只对被检样品负责。
The company statement only to be responsible for the test sample.
7. 未经本机构批准不得复制 (全文复制除外) 报告。
No report may be reproduced without the approval of this body(except full-text reproducing).

吉林省中晟检测有限公司

The Jilin Province Zhongsheng Testing Co., LTD

地址: 长春市净月开发区小合台工业区一号厂房南端一楼

邮编: 130117

电话: +86-0431-88886200

一、检测基本信息

委托单位	长春金福汽车部件有限公司
项目名称	长春金福汽车部件有限公司
样品性状	无色、透明、微弱气味、无浮油
采样日期	2021年3月16日
采样人	陈维也 华景伟
受检单位联系人	朱坤方
受检单位联系方式	13843012985

二、分析方法及分析仪器

检测项目	检测依据	仪器名称及型号	设备编号	检出限
pH	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	酸度计 PHS-3C	IE-3	-
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子分析天平(十万分之一)PT-140/55S	IE-16	-
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外/可见分光光度计 UV-5500	IE-22	0.025mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外/可见分光光度计 UV-5500	IE-22	0.01mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	标准 COD 消解装置 HRCOD-12	IE-31	4mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-150B-Z	IE-26	0.5mg/L

三、分析结果

取样点位		生活污水排口	单位	检测时间
样品编号	检测项目	检测结果		
W20210316 020101	pH	6.96	无量纲	2021年3月16日
	悬浮物	20	mg/L	2021年3月16日
W20210316 020104	氨氮	6.06	mg/L	2021年3月16日
	总磷	0.31	mg/L	2021年3月17日
	化学需氧量	34	mg/L	2021年3月16日
W20210316 020105	五日生化需氧量	10.8	mg/L	2021年3月16日~ 2021年3月21日

以下空白

编制: 姜丽霞
2021年3月16日

审核: 郭守鑫
2021年3月26日

授权签字人: 宋春雨
2021年03月26日
吉林省中晟检测有限公司